

প্রাপকঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক
রাইসদা কালেকশনস লিঃ
জামিরাদিয়া, ভালুকা, ময়মনসিংহ।

বিষয়ঃ জামিরাদিয়া, ভালুকা, ময়মনসিংহ -এ অবস্থিত “ রাইসদা কালেকশনস লিঃ ” নামক কারখানার তরল বর্জ্যের নমুনা বিশ্লেষিত ফলাফল।

সূত্র ৪- আবেদন নং: T-৪০৪৫; তারিখ-০২/১০/১৮ইং

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের বরাতে পত্রের চাহিদা মোতাবেক তরল বর্জ্যের নমুনা সংগ্রহপূর্বক বিশ্লেষিত ফলাফলের উপাত্তসীট নিম্নে প্রদত্ত হলো-

Sample Location	Sampling time	Lab code No	pH	DO mg/L	BOD mg/L	COD mg/L	TDS mg/L
Inlet of ETP	10.12.18	R-83	7.10	0.0	60	177	78
Outlet of ETP	2.13 PM	R-48	6.88	6.0	30	97	106
Bangladesh Standard for Waste Water From industrial units, discharge to inland surface water as per ECR 1997.			6.0-9.0	4.5-8.0	≤ 50	≤ 200.0	≤ 2100.0

Note:- BOD at 5 days and 20°C.

- পরিশোধিত তরলবর্জ্যের বিশ্লেষিত ফলাফলে সকল প্যারামিটার বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য মানমাত্রার মধ্যে আছে।
- পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তরের সিনিয়র কেমিস্ট জনাব মোঃ আব্দুল মোতালিব -এর উপস্থিতিতে নমুনা সংগ্রহ করা হয়।

(সুমাইয়া)
সহকারী বায়োকেমিস্ট

(মোঃ জাহিরুল ইসলাম তালুকদার)
সিনিয়র কেমিস্ট

(মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান সিদ্দিক)
উপপরিচালক

(মোঃ মাদ আসাদুল হক)
পরিচালক